



25.02.2020	תאריך:		מס' פרויקט
	מייל	יזם,	לכבוד:
	מייל	אדריכל, יועצים רלוונטיים	
נופר שלטי	מאת:		
עמוד - 1 - 2	מ.ל.ב.	25.02.2020 סיכום פגישה - מודיעין - סנטר, מודיעין - סיכום פגישה	שם הקובץ: נופים סנטר, מודיעין - סיכום פגישה

הנדון: נופים סנטר, מודיעין

סיכום ישיבה

התקיימה בתאריך: 25.02.2020
בנושא: התנעת פרויקט נופים סנטר, מודיעין
במקום: אלטמן אדריכלים
נוכחים: נועם (קבוצת רכישה), פבלו, זלמן (אדריכלים) אברי (בטיחות) גת (תברואה) סלבה פיינברג, נופר שלטי (ניהול ופיקוח)

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
אשפה				
1.	הנחיות תברואה	<ul style="list-style-type: none"> על יועץ תברואה להעביר הנחיות מלאות לחדר אשפה ודחסניות בפרויקט: <ul style="list-style-type: none"> חדרי פחים: <ul style="list-style-type: none"> רטובים/ מחזור קומה עליונה / קרקע דחסן קרטונים כלוב למחזור בקבוקים 	יועץ תברואה	01.03.2020
2.	העברת אשפה	<ul style="list-style-type: none"> על יועץ תברואה לבדוק פתרון להעברת אשפה מחדר אשפה בקומות לדחסנית: <ul style="list-style-type: none"> שוט מעלית רמפה *גובה דחסנית נטו 5 מטר. 	יועץ תברואה	01.03.2020
אדריכלים				
3.	תוכניות אדריכלות	<ul style="list-style-type: none"> על אדריכל להעביר תוכניות ליועץ תברואה. 	אדריכל	26.02.2020
בטיחות				
4.	מחסנים	<ul style="list-style-type: none"> על אדריכל לציין במחסנים שצמודים לחניות "סידור סחורה בלבד". 	אדריכל	03.03.2020
5.	פרוזדורים	<ul style="list-style-type: none"> על אדריכל לתכנן בפרוזדורים מרחק מילוט 15 מטר. 	אדריכל	03.03.2020
6.	מדרגות מילוט	<ul style="list-style-type: none"> רוחב מדרגות מילוט 110 מטר. 	לידיעה	
7.	רחבת כיבוי אש	<ul style="list-style-type: none"> על אדריכל למקם רחבת כיבוי אש במרחק של עד 6 מטר מהבנין, במידות 6/12 מטר. 	אדריכל	03.03.2020
8.	הנחיות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> על אדריכל לעדכן תכניות בהתאם למסמך הנחיות בטיחות שהתקבל מיועץ הבטיחות בתאריך 25.02.2020. 	אדריכל	03.03.2020
מעליות				
9.	מידות דרגנועים	<ul style="list-style-type: none"> על יועץ מעליות להעביר אורך וגובה הנדרש לדרגנועים. 	מעליות	27.02.2020

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
תנועה				
.10	רחבת כיבוי	• על יועץ תנועה להעביר רדיוס סיבוב נדרש לכבאית.	תנועה	בוצע
.11	חניות מסחר	• על יועץ תנועה לעדכן האם התקבלה הקלה במספר חניות מסחריות.	תנועה	בוצע

רשם: נופר שלטי