



30.06.2020	תאריך:		מס' פרויקט
	מייל	יזם,	לכבוד:
	מייל	אדריכל, יועצים רלוונטיים	
נופר שלטי	מאת:		
עמוד - 1 - 2	מ.ל.ב.	24.06.2020 סיכום פגישה - מודיעין - סנטר, מודיעין - סיכום פגישה	שם הקובץ: נופים סנטר, מודיעין - סיכום פגישה

הנדון: נופים סנטר, מודיעין**סיכום ישיבה**

התקיימה בתאריך: 30.06.2020

בנושא: תאום תכנון

במקום: שיחת ZOOM

נוכחים:

פבלו, זלמן (אדריכלים) אילן שם טוב, נועם מאור (קבוצת רכישה), אלכס קצמן (קונסטרוקציה) דימטרי (מיזוג אוויר), סלבה פיינברג, נופר שלטי (ניהול ופיקוח)

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
קונסטרוקציה				
1.	תכנון עמודים	• סוכם שעל הקונסטרוקטור לתכנן את מיקום העמודים בתוך מחיצות בין החנויות וכמה שיותר קרוב לקירות	לידיעה	
2.	מפלסי חנויות	• על אדריכל לסמן בתכניות מפלסי חנויות ומפלס רחבת פיתוח ולהעביר לקונסטרוקטור	אדריכל	בוצע
3.	עובי מילוי	• סוכם על עובי מילוי בכל החנויות כ-25 ס"מ. • הקונסטרוקטור יבדוק בהתאם את הגובה הסטטי בתקרת קומת גלריה ויעדכן בהתאם. • יש לשמור על גובה ראש תקני וגובה תקין למערכות בקומת הגלריה	קונסטרוקטור	06.07.2020
4.	תכנית גגות	• על אדריכל להעביר לקונסטרוקטור תכנית גגות.	אדריכל	בוצע
5.	סקיצות קונסטרוקטור	• על קונסטרוקטור להעביר סקיצות לתכנון עמודים וקירות עד יום שני 06.07.2020 .	קונסטרוקטור	06.07.2020
מיזוג אוויר				
6.	פירים	• על אדריכל להעביר ליועץ מיזוג תכנון הכולל פירים לשחרור עשן בהתאם להנחיות מיזוג אוויר. • היועץ מיזוג יעדכן בהתאם נספח אוורור.	אדריכל / מיזוג	21.07.2020
7.	חדר אשפה	• נדרש לאוורר ולמזג חדר פחים.	אדריכל / מיזוג	שוטף
8.	מנדפים	• יש לתכנן לכל החנויות מנדפים.	מיזוג	שוטף
9.	VRF	• על היועץ מיזוג אוויר להעביר סקיצה לפירים עבור צנרת מיזוג אוויר של VRF. הסקיצה תכלול קומה חנות בקומה עליונה וקומה תחתונה, יש להעביר חתך בהתאם .	מיזוג אוויר	02.07.2020
אדריכלות				
10.	חיבור מים	• על אדריכל לעדכן בתכנית מיקום גמל מים בהתאם ל-2 אופציות שנשלחו על ידי היועץ אינסטלציה למיקום חיבור מים. • מנה"פ יוודא הנחייה ברורה לגיאומטריה של השעון מים	אדריכלות / אינסטלציה	07.07.2020
חשמל				



מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
11.	הספקים	<ul style="list-style-type: none">• על היועץ מיזוג אוויר להעביר הספקים למערכות חירום בלבד.• על היועץ אינסטולציה להעביר הספקים למערכות חירום בלבד.• בהתאם להפסקים הנ"ל : על היועץ חשמל לקבוע את גודל החדר גנרטור הנדרש והספק הגנרטור הנדרש למערכות חירום בלבד.	מנה"פ	06.07.2020
12.	גנרטורים נוספים	<ul style="list-style-type: none">• סוכם שיש לתת הכנות ומקום בלבד לגנרטורים עבור המרפאה והסופר .• על היועץ חשמל להנחות את האדריכל בגיאומטריה הנדרשת עבור הגנרטורים הנ"ל. יש לוודא להשאיר מקום על הגג הטכני עבור הגנרטורים האלו.	לידיעה	
פגישה הבאה				
13.	פגישה הבאה	<ul style="list-style-type: none">• פגישה הבאה תתקיים בהשתתפות אדריכלים, קונסטרוקטור, הידרלוג, ויועץ חשמל בתאריך 07.07.2020	לידיעה	

רשם: נופר שלטי